

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Анапский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места нахождения
юридического лица:

350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1/61/1
Телефон, факс: 8(861) 267-34-02, 267-33-98; e-mail: goriees@mail.kuban.ru

Адрес фактического места
осуществления деятельности
лаборатории:

353440, Россия, Краснодарский край, г. -к. Анапа, ул. Трудящихся, д. 1а
353500, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, д. 21а
Телефон, факс: 8 (861-33) 3-10-96, e-mail: anapa@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ПЯ78
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице от 20.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Видманова Е. А.

19.07.2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
вода источников
№ Т3222.17451



УНММ БАСП
И Г А В И
№ 1601141

Заказчик: МУП ТГП ТР "Темрюк-Водоканал"
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Первомайская, д. 1
Наименование предприятия: МУП ТГП ТР "Темрюк-Водоканал"
Фактический адрес отбора: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Октябрьский
по отбору: Башня Рожновского

Объект испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
№ акта отбора: №3222

Кем отобран образец: лаборант Коряченко Н.А.

Дата и время отбора: 13.07.2021 08:40 мин

Дата и время доставки: 13.07.2021 10:40 мин

НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; СанПиН 2.1.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Основание: Заявление №595 от 05.07.2021г.

Цель испытаний: производственный контроль

Результаты испытаний

Код образца: Т.17451:1-2:ВИ.21

Протокол № Т3222.17451

Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределенность)
1	2	3	4	5
Бактериологические испытания				
микрог	МУК 4.2.1018-01	БОЕ/100см ³	отсутствие	не обнаружены
общенные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100см ³	отсутствие	не обнаружены
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/см ³	не более 50	8
термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100см ³	отсутствие	не обнаружены
Врач-бактериолог			Цыбикова И.В.	
Количественный химический анализ				
Запах	ГОСТ Р 57184-2018	балл	не более 2	0
Привкус (вкус)	ГОСТ Р 57184-2018	балл	не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градусы цветности (Сг-Со)	не более 20	менее 5
Мутность (длина волны 630нм)	ГОСТ Р 57184-2018	мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58
Химик-эксперт			Новикова Е.В.	

Дата начала испытаний: 13.07.2021

Дата окончания испытаний: 15.07.2021

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний относятся к объектам, прошедшим испытания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме

без разрешения ИЛЦ.

Дополнительные сведения:
(условия транспортировки,
состояние упаковки и т.д.)

Автотранспорт, сумка -холодильник при t +4 град С

Комментарии:

ИЛЦ не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов и информацию представленную заказчиком

Лицо, ответственное за оформление протокола

Давыгина О. В.

35

Поньгин С. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Анапский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места нахождения юридического лица: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1/61/1
 Телефон, факс: 8(861) 267-34-02, 267-33-88; e-mail: gorse@mail.kuban.ru

Адрес фактического места осуществления деятельности лаборатории: 353440, Россия, Краснодарский край, г. г. Анапа, ул. Трудящихся, д. 1а
 353500, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, д. 21а
 Телефон, факс: 8 (861-33) 3-10-88, e-mail: anapa@yandex.ru

Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21PJ78
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице от 20.07.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ

Видянова Е. А.

2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

вода источников
 № Т3224.17459



Заказчик: МУП ТГП ТР "Темрюк-Водоканал"
 Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Первомайская
 Наименование предприятия: МУП ТГП ТР "Темрюк-Водоканал"
 Фактический адрес отбора: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Первомайский
 Место отбора: скважина ДЗ-97

Объект испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

№ акта отбора: №3224

Кем отобран образец: лаборант Коржанцова Н.А.

Дата и время отбора: 13.07.2021 08:40 мин

Дата и время доставки: 13.07.2021 10:40 мин

НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

НД: регламентирующие объемы и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Основание: Заявление №585 от 05.07.2021г.

Цель испытаний: Производственный контроль

Результаты испытаний

Код образца: Т.17459;1-2;ВИ.21

Протокол № Т3224.17459

Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределенность)
1	2	3	4	5
Бактериологические испытания				
Калифалы	МУК 4.2.1018-01	БОЕ/100см3	отсутствие	не обнаружены
общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100см3	отсутствие	не обнаружены
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/см3	не более 50	5,5
Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100см3	отсутствие	не обнаружены
Врач-бактериолог			Цыбикова И.В.	
Количественный химический анализ				
Запах	ГОСТ Р 57164-2018	балл	не более 2	0
Привкус (вкус)	ГОСТ Р 57164-2018	балл	не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градусы цветности (Сг-Со)	не более 20	менее 5
Мутность (длина волны 530нм)	ГОСТ Р 57164-2018	мг/дм3	не более 1,5	менее 0,68
Химик-эксперт			Нодикова Е.В.	

Дата начала испытаний: 13.07.2021

Дата окончания испытаний: 15.07.2021

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний относятся к объектам, прошедшим испытания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме

без разрешения ИЛЦ.

Дополнительные сведения:

(условия транспортировки, состояния упаковки и т.д.)

Автотранспорт, сумка-холодильник при t +4 град С

ИЛЦ не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов и информацию, представленную заказчиком

Комментарии:

Лицо, ответственное за оформление протокола

Данькина О. В.

Доньгин О. В.